

四川卫生康复职业学院空调故障检测情况统计表

序号	楼宇号	房间号	故障现象	故障原因	维修建议	是否已清洗过滤网	备注
1	1栋	104	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
2	1栋	105	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
3	1栋	108	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
4	1栋	109	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
5	1栋	110	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
6	1栋	111	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
7	1栋	113	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
8	1栋	114	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
9	1栋	115	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
10	1栋	116	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
11	1栋	119	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
12	1栋	202	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
13	1栋	209	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
14	1栋	218	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
15	1栋	221	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
16	1栋	222	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
17	1栋	301	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
18	1栋	128	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
19	1栋	307	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
20	1栋	308	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	

四川卫生康复职业学院空调故障检测情况统计表

序号	楼宇号	房间号	故障现象	故障原因	维修建议	是否已清洗过滤网	备注
21	1栋	312	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
22	1栋	314	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
23	1栋	318	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
24	1栋	319	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
25	1栋	321	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
26	1栋	322	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
27	1栋	325	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
28	1栋	326	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
29	1栋	329	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
30	1栋	401	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
31	1栋	405	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
32	1栋	406	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
33	1栋	410	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
34	1栋	412	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
35	1栋	415	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
36	1栋	616	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
37	1栋	623	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
38	1栋	626	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
39	1栋	627	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
40	1栋	628	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	

四川卫生康复职业学院空调故障检测情况统计表

序号	楼宇号	房间号	故障现象	故障原因	维修建议	是否已清洗过滤网	备注
41	1栋	629	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
42	1栋	630	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
43	1栋	631	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
44	1栋	632	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
45	2栋	201	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
46	2栋	202	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
47	2栋	501	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
48	2栋	515	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
49	2栋	525	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
50	2栋	311	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
51	2栋	613	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
52	2栋	618	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
53	2栋	622	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
54	2栋	121	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
55	2栋	115	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
56	2栋	114	制热效果差, 清洗外机	缺氟	加氟	已清洗	
57	2栋	112	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
58	2栋	104	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
59	2栋	105	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
60	2栋	106	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	

四川卫生康复职业学院空调故障检测情况统计表

序号	楼宇号	房间号	故障现象	故障原因	维修建议	是否已清洗过滤网	备注
61	2栋	107	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
62	2栋	108	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
63	2栋	109	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
64	1栋	616	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
65	1栋	626	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
66	2栋	201	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
67	2栋	202	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
68	2栋	515	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
69	2栋	521	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
70	2栋	501	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
71	2栋	525	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
72	2栋	613	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
73	2栋	618	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
74	2栋	622	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
75	3栋	302	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
76	3栋	303	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
77	3栋	304	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
78	3栋	311	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
79	3栋	317	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
80	3栋	318	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	

四川卫生康复职业学院空调故障检测情况统计表

序号	楼宇号	房间号	故障现象	故障原因	维修建议	是否已清洗过滤网	备注
81	3栋	320	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
82	3栋	321	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
83	3栋	326	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
84	3栋	122	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
85	3栋	402	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
86	3栋	403	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
87	3栋	404	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
88	3栋	406	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
89	3栋	411	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
90	3栋	505	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
91	3栋	510	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
92	3栋	522	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
93	3栋	609	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
94	3栋	520	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
95	3栋	612	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
96	3栋	614	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
97	3栋	617	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
98	3栋	619	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
99	3栋	620	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
100	3栋	621	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	

四川卫生康复职业学院空调故障检测情况统计表

序号	楼宇号	房间号	故障现象	故障原因	维修建议	是否已清洗过滤网	备注
101	3栋	622	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
102	3栋	623	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
103	3栋	624	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
104	3栋	625	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
105	3栋	626	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
106	3栋	627	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
107	3栋	628	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
108	3栋	629	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
109	3栋	630	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
110	3栋	631	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
111	3栋	632	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
112	3栋	633	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
113	3栋	634	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
114	3栋	635	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
115	4栋	218	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
116	4栋	305	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
117	4栋	420	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
118	5栋	418	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
119	5栋	430	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
120	5栋	613	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	

四川卫生康复职业学院空调故障检测情况统计表

序号	楼宇号	房间号	故障现象	故障原因	维修建议	是否已清洗过滤网	备注
121	6栋	416	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
122	6栋	608	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
123	6栋	614	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
124	6栋	615	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
125	6栋	211	制热效果差, 清洗外机	缺氟	加氟	已清洗	
126	7栋	120	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
127	7栋	601	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
128	7栋	613	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
129	7栋	612	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
130	7栋	617	制热效果差, 清洗外机	缺氟	加氟	已清洗	
131	7栋	210	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
132	7栋	313	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
133	7栋	324	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
134	7栋	525	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
135	7栋	318	制热效果差, 水管漏水	缺氟	加氟	已清洗	
136	7栋	319	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
137	7栋	320	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
138	7栋	321	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
139	7栋	322	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
140	9栋	313	制热效果差, 清洗外机	缺氟	加氟	已清洗	

四川卫生康复职业学院空调故障检测情况统计表

序号	楼宇号	房间号	故障现象	故障原因	维修建议	是否已清洗过滤网	备注
141	9栋	322	制热效果差, 清洗外机	缺氟	加氟	已清洗	
142	10栋	119	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
143	10栋	524	制热效果差, 清洗外机	缺氟	加氟	已清洗	
144	10栋	225	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
145	10栋	513	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
146	10栋	514	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
147	10栋	515	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
148	10栋	516	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
149	10栋	517	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
150	10栋	518	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
151	10栋	519	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
152	10栋	520	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
153	10栋	521	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
154	10栋	522	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
155	10栋	523	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
156	10栋	524	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
157	10栋	525	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
158	10栋	526	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
159	10栋	527	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
160	10栋	528	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	

四川卫生康复职业学院空调故障检测情况统计表

序号	楼宇号	房间号	故障现象	故障原因	维修建议	是否已清洗过滤网	备注
161	10栋	529	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
162	10栋	530	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
163	10栋	531	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
164	11栋	102	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
165	11栋	106	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
166	11栋	113	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
167	11栋	120	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
168	11栋	121	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
169	11栋	122	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
170	11栋	211	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
171	11栋	212	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
172	11栋	213	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
173	11栋	215	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
174	11栋	217	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
175	11栋	218	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
176	11栋	219	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
177	11栋	220	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
178	11栋	302	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
179	11栋	314	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
180	11栋	319	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	

四川卫生康复职业学院空调故障检测情况统计表

序号	楼宇号	房间号	故障现象	故障原因	维修建议	是否已清洗过滤网	备注
181	11栋	320	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
182	11栋	403	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
183	11栋	409	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
184	11栋	412	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
185	11栋	415	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
186	11栋	417	制热效果差	内风机坏	换内风机	已清洗	
187	11栋	419	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
188	11栋	420	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
189	11栋	423	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
190	11栋	424	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
191	11栋	425	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
192	11栋	426	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
193	11栋	427	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
194	11栋	428	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
195	11栋	429	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
196	11栋	430	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
197	11栋	431	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
198	11栋	432	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
199	11栋	433	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
200	11栋	434	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	

四川卫生康复职业学院空调故障检测情况统计表

序号	楼宇号	房间号	故障现象	故障原因	维修建议	是否已清洗过滤网	备注
201	11栋	435	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
202	11栋	503	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
203	11栋	507	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
204	11栋	513	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
205	11栋	518	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
206	11栋	523	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
207	11栋	605	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
208	11栋	607	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
209	11栋	610	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
210	11栋	611	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
211	11栋	612	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
212	11栋	614	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
213	11栋	615	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
214	11栋	617	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
215	11栋	620	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
216	11栋	622	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
217	11栋	625	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
218	11栋	626	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
219	11栋	627	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
220	11栋	628	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	

四川卫生康复职业学院空调故障检测情况统计表

序号	楼宇号	房间号	故障现象	故障原因	维修建议	是否已清洗过滤网	备注
221	11栋	629	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
222	11栋	630	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
223	11栋	631	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
224	11栋	632	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
225	11栋	633	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
226	11栋	634	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
227	11栋	635	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
228	11栋	636	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
229	11栋	637	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
230	11栋	638	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
231	12栋	207	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
232	12栋	214	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
233	12栋	222	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
234	12栋	213	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
235	12栋	217	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
236	12栋	302	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
237	12栋	313	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
238	12栋	303	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
239	12栋	314	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
240	12栋	307	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	

四川卫生康复职业学院空调故障检测情况统计表

序号	楼宇号	房间号	故障现象	故障原因	维修建议	是否已清洗过滤网	备注
241	12栋	413	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
242	12栋	420	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
243	12栋	417	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
244	12栋	415	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
245	12栋	424	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
246	12栋	503	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
247	12栋	515	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
248	12栋	502	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
249	12栋	501	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
250	12栋	511	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
251	12栋	526	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
252	12栋	500	制热效果差	外机漏水	维修外机	已清洗	
253	12栋	510	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
254	12栋	516	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
255	12栋	614	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
256	12栋	622	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
257	12栋	617	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
258	12栋	602	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
259	12栋	607	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
260	12栋	603	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	

四川卫生康复职业学院空调故障检测情况统计表

序号	楼宇号	房间号	故障现象	故障原因	维修建议	是否已清洗过滤网	备注
261	12栋	605	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
262	12栋	601	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
263	12栋	604	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	
264	12栋	615	制热效果差	缺氟	加氟	已清洗	

以上空调需要二次维服